

**Anexa la HCL nr.140/11.09.2008**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Deficiențe/Activități</b>	<b>Măsura pentru îndepărtarea deficienței și pentru îmbunătățirea activității de apărare împotriva incendiilor</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Răspunde</b>
1	Deficiențe constatate și menționate la lit.c).	Reluarea controlului la gospodării, instituții și unități de cult unde s-au constatat nereguli. Continuarea controalelor la gospodăriile populației.	Semestrul II	șef.serviciu Roszkoș Ioan
2	Informarea persoanelor fizice și juridice pentru cunoașterea și respectarea regulilor și a măsurilor de apărare împotriva incendiilor.	Afișare, publicare în ziare, anunțare în zilele de piață etc.	Permanent	Șef serviciu Roszkoș Ioan
3	Lipsa și neactualizarea Planurilor de intervenție pentru stingerea incendiilor la primărie, casa de cultură și bibliotecă.	Alocarea de fonduri pentru servicii de elaborare a planurilor de intervenție.	Semestrul II	Consiliul local Primar
4.	Dotarea serviciul voluntar cu autospeciala de stins incendii mai performante decât APCT 8135.	Cuprinderea în Programul de achiziții publice achiziționarea autospecialiei de stins incendii.		Primar

**Președinte de ședință**  
Ștefan Traian Cioarsă

**Contrasemnează pentru legalitate**  
Secretar  
Alexandru Gros