

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂDLAC

315500-Nădlac, str.1 Decembrie,nr.24,tel:0257474325,Fax:473300
e-mail:office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA nr. 155

Din 28.07.2011

privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul unității administrativ teritoriale Nădlac în semestrul I al anului 2011, precum și pentru optimizarea capacității de apărare împotriva incendiilor

Consiliul Local al orașului Nădlac, întrunit în ședința ordinară din data de 28.07.2011,

Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.9129/2011
- Raportul de analiză a activității de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfășurate de serviciul voluntar în semestrul I 2011 în sectorul de competență, cu nr.8549 din 05.07.2011;
- Raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac pe semestrul I al anului 2011 nr. 8550/05.07.2011.
- prevederile art.13, lit i) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.14, lit.e) și lit.f) din Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordin nr.163/2007.
- prevederile art.18 din Regulamentul de planificare, organizare, desfășurare și finalizare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de serviciile voluntare și private pentru situații de urgență, aprobate cu Ordin nr.160/2007;
- prevederile art.36, alin.2, lit.d) și alin.6, pct.8 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Avizul FAVORABIL al comisiei pentru activități economico-financiare, agricultură, juridică și de disciplină,
- Avizul FAVORABIL al comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecție, mediu și turism, administrație publică locală,
- Avizul FAVORABIL al comisiei pentru activități social - culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport

În temeiul Art.45(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă măsurile pentru remedierea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul unității administrativ teritoriale Nădlac în semestrul I al anului 2011, precum și pentru optimizarea capacității de apărare împotriva incendiilor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:

- primarului oraşului Nădlac;
- Inspectoratului pentru Situații de Urgență „V.Goldiș” al Județului Arad;
- Serviciului Voluntar pentru situații de urgență Nădlac;
- Compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei;
- Grupului Școlar „ Jozef Gregor Tajovsky Nădlac”;
- Serviciului Centrului de zi de îngrijire a copiilor Nădlac;
- Instituția Prefectului Județului Arad, Serviciul Juridic și Contencios administrativ-
Compartimentul Controlul Legalității Actelor și Contencios

Președinte de ședință
Mokoș Pavel

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar
Gros Alexandru

Măsurile pentru remedierea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul unității administrativ teritoriale Nădlac în semestrul I al anului 2011, precum și pentru optimizarea capacității de apărare împotriva incendiilor

| Nr. Crt. | Deficiențe/Activități | Măsura pentru îndepărtarea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor | Termen de realizare | Răspunde |
|----------|---|--|---------------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | art.4.13 NP086-2005 Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor: hidranții interiori de incendiu nu sunt marcați cu iluminat de siguranță în clădirea Casei de cultură a orașului. | Marcarea hidranților interiori de incendiu cu iluminatul de siguranță conform art.4.13 NP086-2005 Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor | 31.08.2011 | Kresan Andrei |
| 3 | Art.110 alin 2 OMAI nr.163/2007 pe calea de evacuare (parter, accesul principal în instituția localul de școală nr.1) este amplasată o construcție provizorie. | Eliberarea căii de evacuare, la parterul clădirii liceului, de construcția provizorie, cu respectarea prevederilor art.110 alin.2 din Ordinul 163/2007. | 15.09.2011 | -Director prof. Huszarik Alexandrina - Borlea Ioan |
| 4 | Art. 2.6.16 Normativ IP 118/1999-sensul de deschidere a uși de acces la intrarea în școală este contrar sensului de evacuare a persoanelor, localul de școală nr.1 și nr.2. | Modificarea sensului de deschidere a ușii de acces în școală, la local nr.1 și nr.2 conform art.2.6.16 din IP 118/1999. | 15.09.2011 | -Director Prof. Huszarik Alexandrina -Borlea Ioan |
| 5 | art.2.2.1. Normativ I 20/2002- clădirea școlii nu este echipată cu instalația de protecție la trăsnet. | Echiparea clădirii școlii cu instalația de protecție la trăsnet, conform art.2.2.1 Normativ I 20/2002. | 15.09.2011 | -Director Prof. Huszarik Alexandrina -Borlea Ioan |
| 6 | Art.4.2.107 Normativ P118/1999- nu există scara exterioară de evacuare a persoanelor în caz de incendiu la clădirea Centrului de zi Nădlac. | Realizarea proiectului de execuție și a construcției scării exterioare de evacuare a persoanelor în caz de incendiu la clădirea Centrului de zi Nădlac, potrivit art.4.2.107 | 30.08.2011 | Director Iaroș Rudolf |

| | | | | |
|----|---|---|--------------|---|
| | | Normativ P118/1999. | | |
| 7 | Deficiențe la normele de apărare împotriva incendiilor constatate în gospodăriile populației. | 1.Verificarea înlăturării deficiențelor constatate la gospodăriile populației. 2.Continuarea controalelor de prevenire la normele de apărare împotriva incendiilor în gospodăriile populației. | Permanent | -primar Vasile Ciceac - șef.serviciu Roszkoș Ioan |
| 8 | | Informarea persoanelor fizice și juridice pentru cunoașterea și respectarea regulilor și a măsurilor de apărare împotriva incendiilor la nivelul localității | Permanent | -șef serviciu Roszkoș Ioan |
| 9 | Dotarea cu echipamente, accesorii și mijloace de stingere menționate în Raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor. | Alocarea fondurilor pentru dotarea cu echipamente, accesorii și mijloace de stingere | Semestrul II | Consiliul local Nădlac |
| 10 | art.19 lit.j) Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor: - conducătorul instituției nu a asigurat întocmirea planului de intervenție pentru clădirile primăriei, casei de cultură și bibliotecii. | Alocarea fondurilor în vederea realizării serviciilor pentru execuția planului de intervenție pentru clădirea Primăriei, casei de cultură și a Bibliotecii, conform art.19 lit.j) Legea 307/2006 | 30.06.2011 | -Consiliul local Nădlac -Primarul orașului Nădlac Vasile Ciceac - comparimentul achiziții publice, -Roszkoș Ioan |

Președinte de ședință
Mokoș Pavel

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar
Gros Alexandru