



1

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

ORAȘ NĂDLAC

Orașul Nădlac –315500, str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300
e-mail :office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA nr.8

din 25.01.2022

privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul orașului Nădlac

Consiliul Local al orașului Nădlac, întrunit în ședința ordinară din data de 25.01.2022,

Având în vedere:

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat sub nr.120/07.01.2022
- raport de specialitate al SVSU Nădlac de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac pe semestrul II al anului 2021, nr.8140/30.12.2021
- Raport de analiză al SVSU Nădlac a activității de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfășurate de Serviciul voluntar pentru situații de urgență în semestrul II al anului 2021, nr.8139/30.12.2021
- Raport de analiză al SVSU Nădlac a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor în anul 2021, nr.8160/30.12.2021
- Raport al SVSU Nădlac privind rezultatul controlului pentru respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor efectuat în gospodării ale populației orașului Nădlac, și al clădirilor aparținătoare consiliului local Nădlac în perioada de toamnă luna, Octombrie, Noiembrie 2021, nr.8170/30.12.2021
- prevederile art.13, lit.i), art.14 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, actualizată
- prevederile art.18 din Regulament de planificare, organizare, desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de servicii voluntare aprobat prin Ordinul nr.160/2007
- prevederile Ordinului nr.163/2007 privind aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor
- prevederile Ordinului nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență.
- prevederile art.129(2), lit.d, (7), lit.h din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată
- avizul favorabil al comisiei pentru activități economico-financiare, agricultură, juridică și de disciplină

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism, administrație publică locală
 - avizul favorabil al comisiei pentru activități social- culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport
- În temeiul art.139(1) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrative, actualizată

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă măsurile pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul unității administrativ teritoriale Nădlac, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se comunică către:

- Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac
- Parohia Evanghelică Lutherană Nădlac
- Liceul Teoretic J.G.Tajovsky Nădlac
- Instituția Prefectului Județului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ- Compartimentul Controlul Legalității Actelor și Contencios

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MILAN KELO

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
ALEXANDRU GROS

**Măsuri pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare
împotriva incendiilor la nivelul localității**

Nr. Crt.	Deficiențe/Nereguli/Activități	Propuneri de măsuri pentru îndepărtarea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor	Termen de realizare	Răspunde
2	NU există autorizația de securitate la incendiu potrivit art. 30(1) din Legea 307/2006 la obiectivul Grădinița din str. Ivan Bujna	Obținerea autorizației de securitate la incendiu potrivit art. 30(1) din Legea 307/2006 la obiectivul Grădinița din str. Ivan Bujna	30.06.2022	-Proprietarul obiectivului -Parohia Evanghelică Nădlac
3	Nu se asigură dotarea cu iluminat pentru evacuare (în clădiri civile cu peste 50 persoane și toalete cu suprafața mai mare de 8 mp., conform I7/2011, art.7.23.7.1 coroborat cu art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007., la Liceu	Asigurarea dotării cu iluminat pentru evacuare (în clădiri civile cu peste 50 persoane și toalete cu suprafața mai mare de 8 mp., conform I7/2011, art.7.23.7.1 coroborat cu art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007., la Liceu	30.06.2022	-Director Liceu Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac
4	Nu se asigură dotarea cu iluminat pentru intervenție (în încăperile centralelor termice) conform I7/2011 art.7.23.6.1 coroborat cu art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007, la obiective cu centrale termice	Asigurarea dotării cu iluminat pentru intervenție (în încăperile centralelor termice) conform I7/2011 art.7.23.6.1 coroborat cu art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007	30.06.2022	-Director Liceu Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac
5	Nu se asigură separarea de restul construcției a sălii de cazane eferente sistemului de încălzire prin pereți și planșee cu rezistența la foc de minim 1,30 ore, conform OMAI 163/2006 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.3.48, la Grădinița PP2	Asigurarea separării de restul construcției a sălii de cazane eferente sistemului de încălzire prin pereți și planșee cu rezistența la foc de minim 1,30 ore, conform OMAI 163/2006 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.3.48, la Grădinița PP2	30.06.2022	-Director Liceu Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac
6	În dreptul ușilor pragurile au înălțimea mai mare de 2,5 cm (OMAI nr.163/2007 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.6.18, la Grădinița PP1	Soluționarea situației pragurilor care au înălțimea mai mare de 2,5 cm (OMAI nr.163/2007 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.6.18, la Grădinița PP1	30.06.2022	-Director Liceu Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac
7	Nu se asigură dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a	Dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor	30.06.2022	-Director Liceu Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac

	descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2007 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu	electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2007 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu		
8	Nu se realizează verificarea sistemelor de detectare a fumului, la Biblioteca orșului Nădlac, și de la archiva Primăriei orașului Nădlac	Realizarea verificării și întreținerii sistemelor de detectare a fumului, la Biblioteca orșului Nădlac, și de la archiva Primăriei orașului Nădlac conform Contractului de prestări servicii	28.02.2022	-Primar Ioan Radu-Mărginean
9	Nu sunt actualizate actele de autoritate în domeniul apărării împotriva incendiilor Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă Legea 307/2006 art.19	Actualizarea actelelor de autoritate în domeniul apărării împotriva potrivit prevederilor Legii 307/2006	28.02.2022	-Personalul responsabil desemnat privind apărarea împotriva incendiilor.
10	Unele documente privind organizarea, responsabilitățile și privind instruirea salariaților în domeniul prevenirii și singerii incendiilor nu sunt acualizate și nu sunt stabilite potrivit dispozițiilor Ordin 712/2005	Actualizarea organizării, stabilirea responsabilităților privind instruirea salariaților în domeniul prevenirii și singerii incendiilor și protecției civile potrivit prevederilor Ordin 712/2005	28.02.2022	-Primar Ioan Radu-Mărginean
11	Nu s-a realizat în totalitate repunerea în funcțiune a hidranților stradali din localitate care nu se pot utiliza pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii, potrivit art. 13 lit.b) din Legea nr.307/2006 Din 238 hidranți utilizabili sunt doar 194. Nefuncționali 44 hidranți	Realizarea în totalitate a lucrărilor de repunere în funcțiune a hidranților stradali din localitate care nu se pot utiliza pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii	30.06.2022	-Consiliul local Primar Mărginean- Ioan Radu -Comp. Administrarea Patrimoniului Local

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MILAN KELO

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
ALEXANDRU GROS