

Măsurile pentru remedierea neregulilor constatate în domeniul apărării împotriva incendiilor de către Inspectoratul pentru situații de urgență „Vasile Goldiș” al județului Arad în luna iulie 2009 la Primăria orașului Nădlac, instituțiile și Serviciile subordonate Consiliului local Nădlac

Nr. Crt.	Deficiențe/Activități	Măsura pentru îndepărtarea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor	Termen de realizare	Răspunde
1	Nu s-a asigurat întocmirea planului de intervenție în caz de incendiu la sediul Primăriei, la Casa de cultură și Biblioteca orășenească, conform art. 19 lit.j) din Legea nr.307/2006	Alocarea fondurilor pentru întocmirea planului de intervenție în caz de incendiu la sediul Primăriei, la Casa de cultură și Biblioteca orășenească, conform art. 19 lit.j) din Legea nr.307/2006	31.12.2009	Consiliul local Roszkoș Ioan
2	Nu s-a realizat verificarea periodică a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoarelor) care au termenul de valabilitate prescris de producător depășit la Primăria Nădlac, conform art.135 din Legea nr.307/2006.	Verificarea periodică a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoarelor) care au termenul de valabilitate prescris de producător depășit la Primăria Nădlac, Casa de cultură și Bibliotecă conform art.135 din Legea nr.307/2006	31.10..2009	Roszkoș Ioan
3	Nu există aviz de securitate la incendiu pentru construcția campusului școlar din orașul Nădlac art. 30 alin. 1. din Legea nr.307/2006;	Solicitarea avizului de securitate la incendiu pentru construcția campusului școlar din orașul Nădlac;	31.10.2009	Dvorciac Dan, arhitect șef
4	Nu a solicitat avizul de securitate la incendiu pentru extinderea rețelei de apă pe străzile 1 Decembrie, V. Lucaciu, M.Kogălniceanu, I.L. Caragiale, M. Eminescu (CU 85/4.11.2008, AC 44/6.11.2008) art.30 alin.1 din Legea nr.307/2006.	Solicitarea avizului de securitate la incendiu pentru extinderea rețelei de apă pe străzile 1 Decembrie, V. Lucaciu, M.Kogălniceanu, I.L. Caragiale, M. Eminescu (CU 85/4.11.2008, AC 44/6.11.2008).	31.10.2009	Dvorciac Dan, arhitect șef.
5	Necesitatea actualizării organigramei Serviciului voluntar pentru situații de urgență	Actualizarea organigramei Serviciului voluntar pentru situații de urgență.	31.10.2009	Vasile Ciceac, primar Roszkoș Ioan, șef serviciu
6	Necesitatea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare a SVSU	Actualizării Regulamentului de organizare și funcționare a SVSU.	31.10.2009	Consiliul local Roszkoș Ioan
7	Se impune avizarea de către ISU Arad a	Înaintarea ISU a Planului de pregătire profesională	30.09.2009	Roszkoș Ioan, șef

	Planului de pregătire profesională anuală și lunară a personalului, pe teme și exerciții.	anuală și lunară a personalului, pe teme și exerciții pentru avizare		serviciu
8	Nu există în dotare costum anti caloric pentru intervenții la incendii în condiții de temperaturi ridicate la serviciul voluntar.	Alocarea fondurilor pentru dotarea S.V.S.U. cu costum anti caloric pentru intervenții la incendii în condiții de temperaturi ridicate.	31.12.2009	Consiliu local
9	Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoarele) au perioada de valabilitate prescrisă de producător depășită la Centrul de zi Nădlac, art.135 din Ordinul 163/2997;	Verificarea stingătoarelor care au perioada de valabilitate prescrisă de producător depășită la Centrul de zi Nădlac, conform art.135 din Ordinul 163/2997;	30.09.2009	Jaroș Rudolf, director
10	În dreptul ușii de evacuare înălțimea pragului este mai mare de 2,5 cm prevăzută în Normativul de siguranță la foc a construcțiilor indicativ P118/1999 art.2.6.18, la Centrul de Zi Nădlac.	Realizarea unei soluții constructive pentru reducerea înălțimii pragului ușii de evacuare sub 2,5 cm.	30.09.2009	Dvorciac Dan, arhitect șef, Iaroș Rudolf, director
11	Construcția centrului de zi nu este prevăzută cu scara de evacuare a persoanelor de la etaj, conform art.4.1.1 din Normativ P118/1999.	Alocarea fondurilor și realizarea scării de evacuare a persoanelor de la etaj la Centrul de Zi, conform art.4.1.1 din Normativ P118/1999.	31.10.2009	Consiliul local, Iaroș Rudolf, director
12	Nu s-a asigurat verificarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor respectiv a stingătoarelor care au termenul de verificare expirat la Gr. Școlar J.G. Tajovsky, conform art.19 lit.1) din Legea nr.307/2006;	Verificarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor respectiv a stingătoarelor care au termenul de verificare expirat la Gr. Școlar J.G. Tajovsky Grădinița PN 1 și Grădinița PN2, potrivit art.19 lit.1) din Legea nr.307/2006;	31.10.2009	Noghiu Vladimir, director adj. Bujtar Bozena, director Radici Alena
13	Căile de evacuare nu sunt marcate cu indicatoare standardizate în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare la local nr.3, nr.5 și nr.8, conform art.108 din Ordinul nr.163/2007;	Marcarea căilor de evacuare cu indicatoare standardizate în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare la local nr.3, nr.5 și nr.8, conform art.108 din Ordinul nr.163/2007	31.10.2009	Noghiu Vladimir, director adjunct
14	Gabaritul căilor de evacuare este redus prin depozitarea de materiale de mobilier din lemn (bănci, dulapuri) la localul nr.2, se încalcă prevederile art.110 din Ordinul nr.163/2007;	Eliberarea căilor de evacuare de la localul de școală nr.2, conform Ordinului nr.163/2007;	30.09.2009	Administrator școală
15	Sensul de deschidere a ușilor de evacuare spre exterior, este spre interior, invers sensului de ieșire a persoanelor la localul de școală nr.2 și	Înlocuirea ușilor existente cu uși care se deschid spre exterior, în sensul traseului de evacuare, la localul de școală nr.2, și la localurile nr.1 și 3 cu	Trimestrul IV 2009	Consiliul local, Huszarik Alexandrina,

	nr.3, conform art.2.6.16 din Normativului P118/1999;	acceptul proprietarilor construcțiilor.		director,
16	Holurile localului nr.1 nu sunt dotate cu minim 2 stingătoare pe nivel potrivit Art.3.10.1 din Normativul P118/1999-;	Dotarea holurilor localului de școală nr. 1 cu minim 2 stingătoare conform Normativul P118/1999	30.09.2009	Noghiu Vladimir, director adj.
17	Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor nu sunt marcate la toate localurile de școală conform HG 917/2006 și art.134 din Ordinul 163/2007;	Marcarea mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor la toate localurile de școală conform HG 917/2006 și art.134 din Ordinul 163/2007;	31.10.2009	Noghiu Vladimir, director
18	Nu există instalația de protecție împotriva trăsnetului la localul de școală nr.1 și nr.2, conform art.2.2.1 Indicativ I 20/2000.	Realizarea instalației de protecție împotriva trăsnetului la localul de școală nr.1 și nr.2, conform art.2.2.1 Indicativ I 20/2000.	Trimestrul IV 2009	Noghiu Vladimir, director adj.
19	Instalația electrică se exploatează cu defecțiuni (contacte improvizate la siguranțele tabloului electric la grădinița din Bujac), art.81 alin.(2) din Ordinul nr.163/2007	Repararea instalației electrice, înlocuirea siguranțelor existente cu siguranțe calibrate la Grădinița PN1 din Bujac.	30.09.2009	Administrator școală
20	Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoarele) au termenul de valabilitate prescris de producător depășit la Grădinița PN1 și PN2, conform art.135 din Ordinul nr.163/2007.	Verificarea stingătoarelor care au perioada de valabilitate prescrisă de producător depășită din dotarea Grădinițelor PN1 și PN2.	31.10.2009	Radici Alena, director, Bujtar Bozena, director
21	Deschiderea ușilor de pe traseul de evacuare se face spre interior, contrar sensului de evacuare al persoanelor la Grădinița PN1, art3.6.8 Normativ P 118/1999 .	Înlocuirea ușilor existente cu uși care se deschid spre exterior, în sensul traseului de evacuare la Grădinița PN1.	Trimestrul IV 2009	Consiliul local, Radici Alena, director
22	Depozitarea în podul grădiniței PN1 a materialelor combustibile (mobilier din lemn), contrar prevederilor art.30 alin(2) din HCJ Arad nr.18/2000 Privind aprobarea regulilor și dispozițiilor împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat al județului Arad .	Evacuarea din podul Grădiniței PN1a materialelor combustibile)mobilier din lemn)	30.09.2009	Administrator grădiniță

Președinte de ședință
Faur Maria Carmen

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar
Alexandru Gros